

Wpłynęło dnia 24.02.17

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK
Wydział Gospodarki Miejskiej

Włocławek, 14 lutego 2017r.

GM.GK. 7020.8.2017

**Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o.
Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń**

**Pełnomocnik
Marta Hahn
P.O.I. Allplan Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 14
85 – 390 Bydgoszcz**

Dotyczy: warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych w związku z planowaną inwestycją, polegającą na modernizacji, rozbudowie i przebudowie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku przy ulicy Wienieckiej 49.

Odpowiadając na wniosek z dnia 1 lutego 2017r. Wydział Gospodarki Miejskiej uprzejmie informuje, że w tym rejonie miasta nie ma sieci kanalizacji deszczowej.

W związku z powyższym odprowadzenie ścieków deszczowych ze wskazanej nieruchomości należy rozwiązać we własnym zakresie, np. poprzez odprowadzenie wody na tereny zielone lub wykonanie studni chłonnych, bądź odprowadzenie wody do basenu przeciwpożarowego.

Proponujemy również zwrócenie się o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze wskazanego terenu do kanalizacji ogólnospławnej biegnącej w pasie drogowym ulicy Wienieckiej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku jako gestora sieci.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Roman Stawisiński

Do wiadomości:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku