

skierowano do:	
PION	DZIAŁ
DN	DYREKTOR

Toruń, 30 grudnia 2009r.

POSTANOWIENIE

Wpłynęło do NT
dnia 05.01.2010

nr 2

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, zm. Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97), § 2 ust. 2a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz. 690 zm.: Dz. U. z 2003r. Nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156; Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461), § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137; zm. Dz. U. z 2009 Nr 119, poz. 998),

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla bloku nr 7 Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku przy ulicy Wienieckiej 49 opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Henryka Baranowskiego i rzeczoznawcę budowlanego dr inż. Marka Kapełę, nadesłanej przy wniosku Pana mgr Józefa Mazierskiego Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku z dnia 25.11.2009r. w zakresie niespełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w ww. obiekcie polegających na:

- zawężeniu szerokości biegów schodów w środkowej klatce schodowej (określenie wg ekspertyzy) od 1,07m do 1,17m;
- zawężeniu spoczników w środkowej klatce schodowej do wielkości 1,42 m w prawej klatce schodowej (określenie wg ekspertyzy) do 1,40 m, a między parterem i piętrem do 1,26m;
- braku pełnej obudowy klatki schodowej na galerii;
- zawężeniu drzwi zewnętrznych z budynku do szerokości 1,10m – drzwi z klatki schodowej półotwartej do 1,20 m - drzwi do wiatrołapu z prawej klatki schodowej (określenie zgodne z ekspertyzą) do 1,36 m z szerokością skrzydła pierwszej kolejności otwierania 0,86m – drzwi z parterowej części budynku;
- zawężeniu do 1,10 m poziomej drogi ewakuacji na długości 1,7m na parterze poczekalni;
- otwieraniu się drzwi z budynku na parterze (pom. 67) do wewnątrz;
- nie zapewnieniu drugiej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji.

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym obiekcie, w sposób zamienny w stosunku do obowiązujących wymagań technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie rozwiązań przeciwpożarowych i rozwiązań zastępczych w postaci:

- wyposażenia poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne;
- zabezpieczenia budynku instalacją sygnalizacji pożaru – ochrona pełna z monitoringiem sygnału do Państwowej Straży Pożarnej w sposób uzgodniony z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku;
- zamknięcia klatek schodowych środkowej i prawej (określenia zgodne z ekspertyzą) na każdej kondygnacji ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 i zamknięte drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 wyposażonymi w samozamykacze oraz wyposażenia klatek schodowych środkowej i prawej w urządzenia służące do usuwania dymu. Zabezpieczenie zostanie zrealizowane na podstawie odpowiedniego projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- likwidacji magazynu na II piętrze stanowiącego fragment drogi ewakuacyjnej i zmiany go na korytarz ewakuacyjny. Dopuszcza się doprowadzenie drogi ewakuacyjnej na I piętrze przez gabinet zabiegowy przy zachowaniu warunku jej stałej dostępności oraz zapewnieniu drożnego, nie zastawionego sprzętem przejścia do drzwi galerii szerokości przynajmniej 1,20 m;
- wymiany naświetli występujących na korytarzach każdej kondygnacji na naświetla w klasie odporności ogniowej EI 30 lub ich zamurowaniu;
- oddzielenia piwnic na każdej kondygnacji drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących warunki techniczne mogą być spełnione w sposób inny niż w rozporządzeniu stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo – rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Przedmiotem ekspertyzy jest blok nr 7 będący jednym z obiektów Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Obiekt jest budynkiem wolnostojącym. W bloku nr 7 znajdują się 3 oddziały i 71 łóżek, piwnica – magazyny i pomieszczenia gospodarcze. Jest to budynek niski zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II o konstrukcji tradycyjnej, murowanej zapewniającej spełnienie wymagań w tym zakresie. Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. Podstawowe nieprawidłowości występujące w obiekcie dotyczą warunków

ewakuacji. Przyjmując proponowane w ekspertyzie rozwiązania uznano wykorzystanie do ewakuacji specyficznych warunków polegających na istnieniu galerii opasujących budynek.

Zaproponowane przez rzeczoznawców rozwiązania zastępcze, po przeanalizowaniu łącznie z zabezpieczeniami wynikającymi wprost z przepisów uznano za wystarczające, a przyjęty system zabezpieczenia obiektu uznano jako dający podstawy do stwierdzenia, że w budynku nie będą występowały warunki stwarzające zagrożenie dla ludzi oraz zapewnione zostaną wymagane warunki ewakuacji i możliwość prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Tomasz Leszczyński

Załącznik:

Ekspertyza techniczna stanu
ochrony przeciwpożarowej
dla bloku nr 7 Szpitala Wojewódzkiego
we Włocławku ul. Wieniecka 49

Otrzymują:

- ① Szpital Wojewódzki
we Włocławku
87- 800 Włocławek
ul. Wieniecka 49
2. A/a

Do wiadomości:

1. Henryk Baranowski
ul. Staffa 5,
99-300 Kutno
2. Marek Kapela
09-400 Płock
ul. Wyspiańskiego 23 a
3. Komenda Miejska PSP
we Włocławku

