



PARAMETRY ROZDZIELNI RGN.nn

Prąd znamionowy szyn głównych 1250A
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymał 40kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymał 20kA/1s
Stopień ochrony IP2x
Wykonanie wewnętrzne
Pola odpływowe: rozłączniki bezpiecznikowe listwowe
Zasilanie rozdzielni – z góry
Odpływ z rozdzielni – z dołu

 KONSTRUKT	84-240 REDA ul. Wiejska 35 tel/fax 56-738-94-45		Objekt: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Świecie, ul. Sądowa 18					Nr prof.
	Investor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Świecie, ul. Sądowa 18	FUNKCJA: NAKZWIŚKO	DATA: 10.2015	NR UPRAWNIENI: 182/Gd/99	PODDPIS:	Podziatka: -	Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych	Nr rys. 27
	Sprawdził: mgr inż. A. Gwizdała	Opracował: inż. T. Pabłocki	10.2015	-	Format: -			