



UWAGI

1. Wszystkie kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnętrznie i wewnętrznie metodą proszkową powłoką epoksydową o grubości min. 250 µm.
2. Między kształtki a blok oporowy należy włożyć folię PVC gr. 2mm.
1. Hydrant nadziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.
2. Kołano stopowe żeliwne kołnierzowe DN80.
3. Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80 L=500mm.
- 3.1 Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80 L=200mm.
4. Zasuwa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem klina.
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.
6. Skrzynka uliczna żeliwna do zasuwy DN80.
7. Trójnik kołnierzowy żeliwny DN80.
8. Błoczek betonowy 500x500x100mm.
9. Płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuwy.
- 9.1 Opaska betonowa.
- 9.2 Odwodnienie.
10. Podbudowa z betonu chudego.
11. Obsypka żwirowa 2-16mm z zagęszczeniem.
- 11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowłókniny 200mm/m2.

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl



Inwestycja / Lokalizacja:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
im. dr Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. sądowa 18, działka nr ewid. 882/4, ob.0001 Świecie

Inwestor:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
86-100 Świecie, ul. Sądowa 18

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Branża: SANITARNA

Projektował:
MGR INŻ. ARKADIUSZ BURNICKI

Nr uprawnień:
POM/0227/POOS/10

Data:
07.2017

Podpis:

Projektował:
MGR INŻ. ADAM SZYMBORSKI

Nr uprawnień:
POM/0239/POOS/11

Data:
07.2017

Podpis:

Temat rysunku:
SCHEMAT HYDRANTU NADZIEMNEGO

Skala:
—

Nr rys.:
S-02.5