ID zgłoszenia: 6640.143.2015
1. Układ odniesienia: "Kronsztadt 86"
2.Układ współrzędnych: "2000" strefa 6
3. Mapa w postaci numerycznej wykonana na podstawie danych pozyskanych metodą łączoną (pomiar bezpośredni, digitalizacja).
UWAGA:
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

ZAKŁAD USŁUGOWY "GEO-INWEST"
Robert Kolenczyk
Piskarki 21A, 86-131 Jabłowo
NIP 735-215-32-03, Regon 340520928
tel. 0-502 592 868

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Robert Kolenczyk
Piskarki 21A, 86-131 Jabłowo
tel. 0-502 592 868, PESEL 74111

Starostwo Powiatowe
6640.143.2015
29.09.2015 r.
KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Starostwa Powiatowego
w Świeciu

ZKP9.1
ZKP10.2.1
ZKP10.2
ZKR10.2
ZKP9.2
ZKR9.1
ZKP10.1
ZKR10.1
ZKP7.1.1
ZKP7.1
ZKR7.1
ZKP8.2
ZKR8.2
ZKP8.1
ZKR8.1
ZKP3.2
ZKR3.2
ZKR4.2
ZKP4.2
ZKP6.1
ZKR6.1
ZKP5.1
ZKR5.1
ZKP4.1
ZKR4.1
ZKP3.1
ZKR3.1
ZKP1.1
ZKR1.1
ZKP2.1
ZKR2.1
ZKP1.2
ZKR1.2
ZKP2.1.1
REW.1
TR
Projektowana rozdzielnica oświetlenia zewnętrznego ROZ
Wymiana istniejących opraw na nowe wraz ze słupami. Zasilanie z istniejącego obwodu bez zmian.

SYMBOLE ELEMENTÓW INSTALACJI

A	Oprawa oświetleniowa dekoracyjna instalowana na słupie stalowym o wysokości 5m
B	Oprawa oświetleniowa dekoracyjna instalowana na słupie stalowym o wysokości 6m

LEGENDA:

Uwaga: Wszystkie poniższe zestawienia podstawowych materiałów należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie wszystkich materiałów o parametrach nie gorszych od podanych .

oprawa oświetleniowa:
CASCAIS LED / 24LED / 700mA / NW / 5098A / STRUCTURED / 55W

1/1 - nr urządzenia
1 – nr obwodu
1 – nr kolejny
A - oznaczenie oprawy
l=47m - długość odcinka
S-4 – nr studzienki
SK2 – typ studzienki

- trasa kablowa oświetlenia
- trasa kablowa nN - zasilanie podstawowe
- trasa kablowa nN - zasilanie rezerwowe
- trasa kanalizacji teletechnicznej
- studzienka instalacji teletechnicznych
- proj. przepust rurowy
- istniejący słup oświetlenia ulicznego do demontażu

tabelka rewizyjna

nr rewizji	data rewizji	opis
1	12.12.2018	Usunięto zasilanie nn dla budynku B1 (ZKP8.1.1), usunięto słupy oświetleniowe 5.2/3, 4.1/4 wraz z zasilaniem

PROJEKTBUD
84-240 RESKA ul. Wiejska 25
tel./fax 58-738-94-45

		FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Obiekt	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Świecie, ul. Sądowa 18	Projektował	inż. T.Pobłocki	10.2015	182/Gd/99	
Inwestor	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Świecie, ul. Sądowa 18	Opracował	-	-	-	
		Sprawdził	mgr inż A.Gwizdała	10.2015	63/Gd/2002	

Podziałka 1:500 | Format - | Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych | Tytuł rys.: Plan sieci zewnętrznych | Nr proj. | Nr rys. 16 rew.1

963 x 831