

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 2003 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 zm. Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97), § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137; zm. Dz. U. z 2009 Nr 119, poz. 998), § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. Nr 80 poz. 563);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla bloku nr 3 Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku przy ulicy Wienieckiej 49 opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Henryka Baranowskiego i rzeczoznawcę budowlanego dr inż. Marka Kapełę, nadesłanej przy wniosku Pana Józefa Mazierskiego Zastępcy Dyrektora Techniczno - Eksploatacyjnego Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku z dnia 07.10.2009 r. w zakresie niespełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w ww. obiekcie polegających na lokalizacji hydrantu wewnętrznego 25 w suterenie na wysokości 155 cm zamiast wymaganej wysokości 135 cm.

postanawiam

wyrazić zgodę na pozostawienie wyżej wskazanego hydrantu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563) w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, nie pogarszających warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Zgodnie z § 15.1 rozporządzenia wymagane jest wyposażenie budynku w hydranty wewnętrzne 25 z wężami półsztywnymi. Autorzy ekspertyzy wskazali spełnienie tego wymagania z jednym odstępstwem dotyczącym lokalizacji zaworu hydrantowego w suterenie na wysokości 155 cm zamiast obowiązujących 135 cm. Wskazaną lokalizację uzasadniono

względami eksploatacyjnymi obiektu i proponują ją dopuścić jako uzasadnioną lokalnymi warunkami a jednocześnie nie uniemożliwiającą skutecznego wykorzystania hydrantu.

Sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyką służbową, jako odrębna, ale uwzględniono ją przy ocenie oddziaływania na stan ochrony przeciwpożarowej, łącznie z warunkami określonymi w postanowieniu Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu WZ-5595/262 /09 z 16.10.2009 r.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
p. b.
poryg. mgr inż. Andrzej Włockowski
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Otrzymują:

- 1) Szpital Wojewódzki
we Włocławku
87- 800 Włocławek
ul. Wieniecka 49
2. A/a

Do wiadomości:

1. Henryk Baranowski
ul. Staffa 5,
99-300 Kutno
2. Marek Kapela
09 -400 Płock
ul. Wyspiańskiego 23 a
3. Komenda Miejska PSP
we Włocławku

RCz/RCz