

WZ – 5595/336/09

Szpital Wojewódzki we Włocławku

wzrost: 17 GRU. 2009

6564

Wzrost: 17 GRU. 2009

17.12.2009.

318

Toruń, 14 grudnia 2009 r.

PION	PIAL	WZROST
DN	NT	WZROST

POSTANOWIENIE

tek. mek. Stefan Kozłowski

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68), § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137) oraz Dz. U. z 2009r. Nr 119, poz. 998); § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla bloku nr 1 Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49, opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Henryka Baranowskiego i rzeczoznawcę budowlanego dr inż. Marka Kapela, nadesłanej przy piśmie Pana mgr Józefa Mazierskiego z-cy Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, z dnia 25 listopada 2009 r. w zakresie niespełnienia wymagań dotyczących przeciwpożarowego dojazdu pożarowego do rozpatrywanego budynku;

postanawiam

nie wyrazić zgody na proponowane w ekspertyzie rozwiązanie dotyczące dojazdu pożarowego do bloku nr 1 Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej tego obiektu.

Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, na całej jego długości, a w przypadku gdy krótszy bok budynku ma więcej niż 60 m z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5-15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi. Pomiedzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczególności architektonicznymi, droga pożarowa do budynków, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4 cytowanego wyżej rozporządzenia, może być poprowadzona w taki sposób, aby był

zapewniony dostęp do 50 % obwodu zewnętrznego budynku, przy jego rozpiętości przekraczającej 60 m.

Do przedmiotowego obiektu prowadzi droga, która nie spełnia wymagań dot. usytuowania drogi pożarowej. Rzeczoznawcy uznali, że w zamian istnieje możliwość dostania się na wyższe kondygnacje budynku z sąsiednich stref pożarowych:

- na poziomie parteru z bloków nr 2, 4, 5 i 6,
- na poziomie I piętra z bloków nr 2 i 4,
- na poziomie II i III piętra z bloku nr 2.

Wskazano, że zamiast prowadzić działania z zewnątrz za pomocą drabin mechanicznych i okien ewakuacyjnych lepszym rozwiązaniem jest możliwość dostania się z bloku nr 2 do obiektu.

Rozwiązanie zaproponowane przez rzeczoznawców nie zostało poparte żadnymi analizami, które wskazywałyby, że takie rozwiązanie zapewni możliwość prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i nie pogorszy stanu ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
brzg. mgr inż. Krzysztof Michałowski
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Otrzymują:

1. Szpital Wojewódzki we Włocławku
ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek
2. A/a

Do wiadomości:

1. Henryk Baranowski
ul. Staffa 5,
99-300 Kutno
2. Marek Kapela
09-400 Płock
ul. Wyspiańskiego 23 a
3. Komenda Miejska PSP
we Włocławku

RCZ/MP