

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1788 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68), § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137, zm. Dz. U. z 2009r. Nr 119, poz. 998); § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

### po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla bloku nr 2 Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku przy ulicy Wienieckiej 49 opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Henryka Baranowskiego i rzeczoznawcę budowlanego dr inż. Marka Kapełę, nadesłanej przy wniosku Pana mgr Józefa Mazierskiego Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku z dnia 25.11.2009r. w zakresie niespełnienia wymagań dotyczących przeciwpożarowego dojazdu pożarowego do budynku nr 1;

### postanawiam

**wyrazić zgodę** na przedstawiony w części graficznej ekspertyzy dojazd pożarowy do budynku nr 2 Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku w postaci drogi przebiegającej wzdłuż dłuższego boku budynku zbliżonej do niego na długości 20 m w odległości od 2 do 5 m.

### UZASADNIENIE

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, które zapewnią nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej tego obiektu.

Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, na całej jego długości, a w przypadku gdy krótszy bok budynku ma więcej niż 60 m z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5-15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi. Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

Do przedmiotowego obiektu prowadzi droga, która nie spełnia wymagań w zakresie zbliżenia jej względem dłuższego boku budynku nr 2 w odległości od 2 do 5m na długości 20m.

Analizując powyższe nieprawidłowości i biorąc pod uwagę możliwość prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych uznaje się proponowany w części graficznej ekspertyzy dojazd jako rozwiązanie nie pogarszające stanu ochrony przeciwpożarowej.

Sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyką służbową, jako odrębna, ale uwzględniono ją przy ocenie oddziaływania na stan ochrony przeciwpożarowej, łącznie z warunkami określonymi w postanowieniu Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu WZ-5595/352/09 z 14.12.2009 r.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

### POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.  
Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.



Kujawsko-Pomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
brzg. mgr inż. Krzysztof Michałowski  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

#### Otrzymują:

- ① Szpital Wojewódzki we Włocławku  
ul. Wieniecka 49  
87-800 Włocławek
2. A/a

#### Do wiadomości:

1. Henryk Baranowski  
ul. Staffa 5,  
99-300 Kutno
2. Marek Kapela  
09-400 Płock  
ul. Wyspiańskiego 23 a
3. Komenda Miejska PSP  
we Włocławku

RCz/MP