


WZ - 5595/53/12

Szpital Wojewódzki we Włocławku  
pismo nr 1725  
12 MAR. 2012  
1725  
 skierowanego do:  
PION D/A  
DN 012

DYREKTOR  
  
Bronisław Dziegielewski  
Toruń, 07 marzec 2012r.

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, Dz. U. z 2005r., Nr 64 poz. 565; Dz. U. z 2008r., Nr 229 poz. 1539, Dz. U. z 2009r., Nr 195 poz. 1501, Dz. U. z 2009r., Nr 216 poz. 1676, Dz. U. z 2010, Nr 40 poz. 230), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68, zm. Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97, Dz. U. z 2010, Nr 127 poz. 857), § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137; zm. Dz. U. z 2009r. Nr 119, poz. 998); § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1130);

### po rozpatrzeniu

Aneksu do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla Bloku nr 2 Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku przy ulicy Wienieckiej 49 opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Henryka Baranowskiego i rzeczoznawcę budowlanego dra inż. Marka Kapela, nadesłanej przy wniosku Pana Bronisława Dziegielewskiego Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku z dnia 24.02.2012r. w zakresie uzgodnienia rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej do Bloku nr 2 Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku przy ulicy Wienieckiej 49;

### postanawiam

**nie wyrazić zgody** na uznanie jako nie pogarszającego warunków ochrony przeciwpożarowej dojazdu pożarowego do Bloku nr 2 Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku przy ulicy Wienieckiej 49 w sposób wskazany we wniosku zawartym w aneksie do ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej (część graficzna i opisowa).

## UZASADNIENIE

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w szczególności uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, które zapewnią nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej tego obiektu.

Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku na całej jego długości, a w przypadku gdy krótszy bok budynku ma więcej niż 60 m z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5-15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi. Pomiedzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o

wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.


Dla budynku szpitala zostały już uzgodnione rozwiązania zamienne dla dojazdu pożarowego, które Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu uzgodnił **postanowieniem znak: WZ-5595/353/09 z dnia 14 grudnia 2009r.** W aneksie do ekspertyzy technicznej opracowujący zawarli wniosek o odstąpienie od oceny przebiegu drogi pożarowej na okres jednego roku, argumentując go wykonywaniem ekspertyzy dla dróg pożarowych na terenie całego szpitala przez Biuro Architektoniczne Sosak i Sosak z Olsztyna. Ponadto w aneksie zawarto informację, że rozwiązania zamienne dla dróg pożarowych na terenie całego szpitala są konsultowane w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, co jest nieprawdą. Jednocześnie informuję, że komendant wojewódzki uzgadnia rozwiązania zamienne dla dojazdów pożarowych konkretnie wskazanych we wnioskach lub ekspertyzach. Istnieje możliwość opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, uwzględniającej rozbudowę szpitala w okresie krótszym niż jeden rok i wskazania rozwiązań zastępczych dla niespełnionych wymagań w zakresie dojazdów pożarowych umożliwiających odniesienie się do nich.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

### POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.



*[Signature]*  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
mgr inż. Krzysztof Michalski  
Komendant Wojewódzki

#### Otrzymują:

1. Szpital Wojewódzki  
we Włocławku  
ul. Wieniecka 49  
87- 800 Włocławek
2. A/a

#### Do wiadomości:

1. Henryk Baranowski  
ul. Staffa 5,  
99-300 Kutno
2. Marek Kapela  
ul. Wyspiańskiego 23 a  
09 -400 Płock
3. Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej  
we Włocławku  
ul. Rolna 1  
87-800 Włocławek

RK/RK