



Toruń, 17.12.2018 r.

KPIM/...916.../2018

Dotyczy: „Dostawa pomostów technologicznych i balustrad ochronnych na dach budynku „D” Szpitala Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” ZP/06/18

### Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z otrzymanym pytaniem udzielamy wyjaśnień:

Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii ilości kg w załączniku nr 4 Dokumentacji Projektowej - Plik Zestawienie kratek pomostowych – Zestawienie stopni schodowych z kratek. Czy sumę powinna stanowić ilość 63 kg czy 858,6 kg?

Odpowiedź:

Pilk - Zestawienie kratek pomostowych – Zestawienie stopni schodowych z kratek – suma powinna stanowić 858,6 kg. Masa kratek pomostowych łącznie: 1466,6 kg.

**KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH**  
  
**Małgorzata Sondej-Orłowska**

adres korespondencyjny  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73  
87-100 Toruń

NIP 9562252941

sekretariat@kpim.pl  
www.kpim.pl